



BYTES s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva
IČO: 31 596 908, DIČ: 2020473708, IČDPH: SK2020473708
telefón: 045/54 55 403, fax: 045/54 55 169
mail: bytes@bytes.sk , web: www.bytes.sk

Základná škola Júliusa Csuraja Tharzu Detva	
Dátum: 07.09.17	
Podacie číslo: 1125	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: JCB

Vážený odberateľ tepla

V Detve 18.09.2017


Vec: Objednávka tepla na rok 2018

V prílohe listu Vám zasielame na podpis objednávku tepla na rok 2018 v dvoch vyhotoveniach, ktorá bola vypracovaná v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 248/2016. Jedno podpísané vyhotovenie objednávky Vás žiadame zaslať späť na adresu našej spoločnosti v čo najkratšom termíne.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Vybavuje: L. Šrobová, t.č. 045/54 55 403



Ing. Ján Budáč
konateľ spoločnosti

Objednávka odberateľa na odber tepla na rok 2018

Dodávateľ: Bytes s.r.o.
 Sídlo: Bottova 1, Detva
 v zastúpení: Ing. Ján Budáč

Odberateľ: Základná škola
 Sídlo: ul. Bernoláka 934/20
 Detva, 962 12

1. Tepelný zdroj :	Kotolňa č.	Detva										
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji :	áno											
3. Odberné miesto :	IV. Základná škola, Bernoláka 934/20, Detva											
4. Vykurovací krivka	vonkajšia teplota °C	13	10	7	4	0	-4	-7	-10	-15		
	výstupná teplota z TZ ' °C	40	43	46	49	53	57	60	63	68		
5. Výpočtový teplotný spád :	92,5 °C / 67,5 °C										Teplonosná látka : teplá voda	
6. Výrobné číslo a adresa určeného meradla tepla TÚV											vstup primár do výmenníka TUV v KOST	
7. Výrobné číslo a adresa meradla SV na prípravu TÚV											vstup studenej vody do výmenníka TUV v KOST	
8. Nočný útlm pri vonkajšej teplote nižšej ako :	8 C											
	Od 22:00 hod. do 5:00 hod.											
Veľkosť útlmu (zníženie výstupnej teploty z TZ) o :	-8 C											
9. Dodávka TÚV Požadovaná teplota	50 C										Čas dodávky TUV: od 5:00 hod. do 23:00 hod.	
10. Počet osôb :	Predpokladaná spotreba TÚV :- m3											
11. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla :	UK 354 902 kWh					TÚV - kWh						
12. Regulačný príkon na obdobie rokov 2017-2021	67,417 kW pre UK					Regul.prikon faktúrovať mesačne 1/12						
13. Regulačný príkon na obdobie rokov 2017-2021	0 kW pre TÚV					Regul.prikon faktúrovať mesačne 1/12						
14. Termoregulačné ventily :	áno											
15. Zateplenie objektu :	áno											
												100 (%)

Adresa určeného meradla UK – dohodnuté odberné miesto: IV. Základná škola, Bernoláka 934/20, Detva	Výrobné číslo určeného meradla UK	Údaje o objekte odberateľa				Vstupné parametre		
		Byty		Nebyt.priestory		Príkon (kW)	Tlak (kPa)	Priet. m3/h
		počet	m2	počet	m2			
	66723662							

V Detve, dňa 18.9.2017

.....
 konateľ spoločnosti

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 JÚLIUSA JURAJA THURZU
 Ul. A. Bernoláka 20
 962 12 DETVA

.....
 odberateľ